

- 1 Bestrahlungskammer aus Edelstahl
- 2 UV-Ueberwachung
- 3 elektronisches Vorschaltgerät
- 4 prozessorgesteuerte Elektronik
- 5 Abstell-Schieber
- 5a Probehahn optional
- 6 Probehahn abflammbaar Edelstahl
- 7 Spülventil 3/8" 230 Volt
- 8 Absperrventil 1" o. 1 1/4" 230 Volt
- 9 Drosselventil 3/8"
- 10 Schmutzfilter
- 11 Durchfluss- Strömungswächter optional

**Anschluss- und Montageschema für UV-Desinfektionsanlage
Modell BWT-N 80W und BWT-N 100W
Einbau Horizontal UV-Ueberwachung muss oben sein Pos. 2**

